

調査業務の紹介

中部電気保安協会は、中部電力パワーグリッド株式会社から委託を受けて、ご家庭や商店などの電気設備の安全チェック(定期調査)を行っています。
*6kV以上の電圧で電気を受けているお客さま等(自家用電気工作物)は、調査の対象外としております。

こんにちは中部電気保安協会です。
本日はご家庭の電気設備の安全チェックに伺いました。
電気をお使いになってお困りごとはありませんか？



- 電気設備の安全チェック(定期調査)は電気事業法に基づき4年に1回実施しています。
- 新型コロナウイルスの拡大防止対策をした上で行います。
- 定期調査の費用をお客さまからいただくことはありません。
- 太陽光発電などの発電設備は調査の対象外です。



安全チェックの方法は？

1 訪問・問診

お客さま宅へ訪問し、調査日時のご都合をお伺いいたします。
ご都合がよろしければ当日でも調査を行います。

調査にあたりお客さまに電気設備に関する問診を行います。
電気のご使用に関するご相談に対してアドバイスいたします。

なお、ご不在の場合は改めて訪問します。2度目もご不在の時は、屋外での調査を行います。



2 調査・測定

屋外の計量器付近または、
屋内の分電盤において、
漏電の調査を行います。

調査にあたり停電が必要となる場合には、お客さまのご承諾を得て行います。



3 調査結果のお知らせ・電気安全使用の説明

電気設備(分電盤、ブレーカーなど)の点検や漏電の調査結果と
電気の安全な使い方などについてご説明します。

- ①お客さまの設備が電気設備の技術基準に適合していなかった場合は、「お知らせ票」の他に「電気設備改修のお願い」をお渡しします。
- ②電気安全パンフレットを用いて、電気設備の安全確保のポイントや自己診断方法についてご説明します。

月に一度は
安全チェックを
行いましょう。



番号	電気の安全チェックポイント	良	否
1	定期的に、漏電ブレーカーのテストボタンを押していますか？	いる	いない
2	タコ足配線をしていませんか？	いない	いる
3	照明が明るくなったり、暗くなったりしませんか？	しない	する
4	コンセントやスイッチがこわれていませんか？	いない	いる
5	浴室内の照明器具がこわれていませんか？	いない	いる
6	屋外の器具がこわれたり、雨水が浸入していませんか？	いない	いる
7	池の循環ポンプの配線に、漏電ブレーカーが取り付けられていますか？	ある	ない
8	アース線が切れていませんか？	いない	いる
9	屋外のコンセントがこわれたり、雨水が浸入していませんか？	いない	いる
10	コードが家具や扉などに挟まれていませんか？	いない	いる
11	スイッチやプラグが熱をもっていないですか？	いない	いる
12	コードをクギや金具などで固定していませんか？	いない	いる

協会を騙った不審者に注意！！

当協会では漏電などの調査に関する費用をお客さまからいただくことはありません。お伺いする調査員は、当協会の制服に調査員証をつけていますのでご確認ください。



電気の
安全チェックに
お伺いしました！

